

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Gerhard Kotte [mailto:igkotte@primacom.net]

Gesendet: Montag, 27. Oktober 2008 19:30

An: info@tgz-halle.de

Betreff: TGZ-Bauten Heide-Süd

Sehr geehrter Herr Professor Lukas,  
bei der Informationsveranstaltung der CDU-Stadtratsfraktion bei der Firma LOGOIL am 22.10.08 wurde die Befürchtung geäußert, dass das neu entstehende Gebäude neben dem Bio-Zentrum in der Daniel-Vorländer-Straße, in dem LOGOIL gegenwärtig ihre Versuchsanlage betreibt, das neue Gebäude für die "genehmigte" Abfallverwertungsanlage von LOGOIL ist, zumal kein sonst übliches Bauschild mit Bauherr, Verwendungszweck, Fördermittel u.a. an der Baustelle aufgestellt ist.  
Diese Frage an Sie als TGZ-Geschäftsführer wurde nicht beantwortet. Diese Geheimniskrämerei steigert die ohnehin großen Befürchtungen der Bürger von Heide-Süd. Wann wird hier die notwendige Transparenz durch ein Bauschild geschaffen? Bei der Begehung der Produktionshalle LOGOIL fiel den Bürgern folgendes auf:

1. Die Produktionsstätte besitzt eine erhöhte Brandgefahr. Warum wird so viel Öl bereits jetzt und dabei unsachgemäß gelagert? Die Öllagerung entspricht nicht den Sicherheitsbestimmungen zum Grundwasserschutz und nicht zum Brandschutz. Es sind z. B. mehrere offene Ölgefäße mit Inhalt erkennbar gewesen (Eimer, Fässer), etliche teilgefüllte Ölfässer waren unsachgemäß über Holzpaletten gelagert, auf diesen sind teilweise Sackgebände abgelegt.
2. Warum gibt es keine Brandmeldeanlage bei der bereits bestehenden erhöhten Brandgefahr?
3. Warum sind nicht ausreichend Feuerlöscher in der Produktionsanlage vorhanden?
4. Warum sind in den Bereichen der Gebäudestützen in Höhe EG = +-0,00 m an der Gebäudewestseite mehrere offene Stützen zu einer Abwasser-Grundleitung vorhanden?
5. Warum haben die Rohrleitungsdurchführungen in das OG (und eventuell in brandschutztechnisch getrennte Räume) keine Brandschottung?, damit steht im Brandfall das gesamte Gebäude in Flammen.
6. Warum sind die Rettungsausgänge (hier Fenster auf der Gebäude-Westseite) mit Materialien verstellt?
7. Warum gibt es keine elektrischen Hauptschalter für alle Anlagenteile? Einige Anlagen sind über verstellte und nicht ungehindert erreichbare Steckdosen versorgt!

Als Vermieter dieser Produktionshallen sollten Sie vielleicht die Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaft einschalten um dies zu verändern.

Warum war das das bisherige Firmenschild von LOGOIL am Eingang entfernt. Bitte senden Sie uns eine Kopie des Mietvertrages mit LOGOIL zu.

MfG. Dr.G.Kotte